

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**Reg. Gen. n. 93 del 27/06/2022**  
**Proposta n. 91 del 15/06/2022**

OGGETTO: Autorizzazione alla fornitura di n. 1 inverter SMA trifase da 15.0 Kw da installare presso l'impianto fotovoltaico di Graffignano. Ditta Solarit Srl Unipersonale. Impegno di spesa euro 2.595,54 iva inclusa. CIG: ZE036D0520.

### IL DIRETTORE

#### PREMESSO CHE

dalle verifiche ordinarie eseguite presso l'impianto fotovoltaico di Graffignano è emerso il malfunzionamento di n. 1 inverter marca SMA causato da scariche elettriche atmosferiche nel periodo invernale;

l'inverter in argomento risulta indispensabile ai fini della produzione di energia elettrica e, pertanto, è di massima urgenza la sostituzione dello stesso;

tutti gli altri inverter installati sono della SMA e, congiuntamente con la società stessa e la ditta Vivilux Snc, ditta incaricata alla gestione dell'impianto, si è deciso di installare il nuovo inverter della medesima marca con caratteristiche analoghe poiché quello da sostituire risulta essere fuori produzione;

per quanto descritto al punto precedente, essendo anche il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico marca SMA, risulta necessario procedere con la fornitura di un inverter della stessa casa produttrice;

#### CONSIDERATO CHE

dal preventivo n. 1234 del 06/06/2022, prot. consort. n. 5451-A del 08/06/2022, proposto dalla ditta Solarit Srl unipersonale, ditta fornitrice di prodotti SMA, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX - p.iva XXXXXXXXXXXXXXXX, dal quale si evince che la fornitura di un inverter SMA STP15000TL-30 trifase da 15.0 KW, TL, con sez. CC, 2 MPPT, senza display, Speedwire/Webconnect, IP65 ascende ad € 2.595,54 iva compresa;

la spesa è a carico del Consorzio;

#### VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 91 del 15/06/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare la fornitura di n. 1 inverter SMA trifase da 15.0 Kw da installare presso l'impianto fotovoltaico di Graffignano dalla ditta Solarit Srl Unipersonale con sede XXXXXXXXXXXXXXXX - p.iva XXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di **€ 2.595,54 iva inclusa. CIG: ZE036D0520**

di autorizzare la liquidazione dell'importo di cui al punto precedente mediante accredito su c/c cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE  
Dr.ssa Carla Pagliari

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**  
(L.R. Umbria n.30/2004)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Proposta n. 91 del 15/06/2022**

**ATTO N. 93 DEL 27/06/2022**

**OGGETTO:** Autorizzazione alla fornitura di n. 1 inverter SMA trifase da 15.0 Kw da installare presso l'impianto fotovoltaico di Graffignano. Ditta Solarit Srl Unipersonale. Impegno di spesa euro 2.595,54 iva inclusa. **CIG: ZE036D0520**

**CONSIDERATO CHE**

dalle verifiche ordinarie eseguite presso l'impianto fotovoltaico di Graffignano è emerso il malfunzionamento di n. 1 inverter marca SMA dovuto molto probabilmente a scariche atmosferiche registratesi nel periodo invernale;

l'inverter in argomento risulta indispensabile ai fini della produzione di energia elettrica e, pertanto, è di massima urgenza la sostituzione dello stesso;

tutti gli altri inverter installati sono della SMA e, congiuntamente con la società stessa e la ditta Vivilux Snc, ditta incaricata alla gestione dell'impianto, si è deciso di installare il nuovo inverter della stessa marca con caratteristiche analoghe poiché quello da sostituire risulta essere fuori produzione;

per quanto descritto al punto precedente, essendo anche il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico marca SMA, risulta necessario procedere con la fornitura di un inverter della stessa casa produttrice;

**VISTE**

il preventivo n. 1234 del 06/06/2022, prot. consort. n. 5451-A del 08/06/2022, della ditta Solarit Srl unipersonale, ditta fornitrice di prodotti SMA, con sede XXXXXXXXXXXXXXXX - p.iva XXXXXXXXXXXXXXXX, dal quale si evince che la fornitura di un inverter SMA STP15000TL-30 trifase da 15.0 KW, TL, con sez. CC, 2 MPPT, senza display, Speedwire/Webconnect, IP65 ascende ad € 2.595,54 iva compresa;

**CHE**

la spesa è a carico del Consorzio;

**VISTO**

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere: "Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

l'art. 8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

che ai sensi dell'articolato di regolamento l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo con i prezzi di mercato;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: - **F.TO** Leonardo Di Renzo

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto, (n. 91 del 15/06/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 16/06/2022

F.TO IL RESPONSABILE  
- VINCENZO MARRONE

---

---

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

**Vista** la proposta in oggetto, (n. 91 del 15/06/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 2.595,54 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040530 (Esercizio 2022) - Impegno n. 370

Terni, lì 27/06/2022

F.TO IL RESPONSABILE  
RAG. MASSIMO TROMBETTI

---

---

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/06/2022

F.TO IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI